


Applicazione per termometri web:

Carico dei dati ridotto nella rete grazie al polling mediante UDP

- Panoramica del prodotto
- Panoramica dell'applicazione


Interrogazione dei valori di misura con un solo pacchetto UDP e conseguente riduzione del carico dei dati.



Dopo che l'apparecchio è stato configurato per la vostra rete e collegato, sarà necessario eseguire le seguenti fasi.

Se UDP è attivato nell'apparecchio, potete verificare ciclicamente i valori di misura mediante un client UDP.

Il vantaggio della trasmissione UDP è rappresentato dal fatto che in questo caso è necessario di volta in volta un solo pacchetto di rete per la direzione di andata e la direzione di ritorno.



UDP Client

10.40.23.17;W&T Web-Thermo-Hygrograph;Temperatur;27,0°C

Receive Options: Port No.: 9500, Display Hex: , Echo:

Send Options: IP Addr.: 10.40.23.17, Port No.: 42279

Send data: with length 512 bytes

Ramp Data: with length 1020 bytes

Testing 0: Hex GET /Single1

Testing 1: Hex The quick brown fox jumped over the lazy dogs back 1234567890

Testing 2: Hex The quick brown fox jumped over the lazy dogs back 1234567890

[T], Listening ...

UDP Client

10.40.23.17;W&T Web-Thermo-Hygrograph;Temperatur;27,0°C

Receive Options: Port No.: 9500, Display Hex: , Echo incoming data:

Send Options: IP Addr.: 10.40.23.17, Port No.: 42279

Stats: Bytes rec.: 96, Bytes sent: 12

Testing 0: Hex GET /Single1

Testing 1: Hex The quick brown fox jumped over the lazy dogs back 1234567890

Testing 2: Hex The quick brown fox jumped over the lazy dogs back 1234567890

[T], Listening ...

[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)