

Firmware:

## Web-IO 4.0 Digital 4xIn/Out

Tipo 57733

**Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
05.04.2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contraseñas - rechazo de caracteres no permitidos</li><li>• Actualización de firmware - posibilidad de inicio con botón en el entorno</li><li>• Actualización de firmware - transmisión más rápida (solo 57733 y 57738)</li><li>• Acceso de emergencia - agregada página de login que faltaba</li><li>• SNMP - MIBs y OIDs completados</li><li>• OPC UA - posibilidad de ajustar los ID de nodos vía carga de listas</li><li>• Acciones - optimizada la conmutación de varias salidas</li></ul> <p>Por favor, utilice para la actualización la versión actual disponible de WuTility.</p>	1.56 <a href="#">Descarga ZIP</a>

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)